

第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

北京急救中心是北京市卫生健康委员会直属的医疗救援机构，前身为北京市红十字急救站。1988年3月25日正式投入运转，目前主要承担全市120指挥调度、日常医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援、急救网络建设与管理、急救知识普及培训等任务。

中心电工岗位主要工作是保障高压变配电室正常运行值班工作，及中心所属低压电器设备运行、维修等工作。

由后勤保卫科电工班组长负责管理，按照中心及相关部门技术要求、安全操作制度执行，保障中心用电的安全生产工作顺利进行。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾

人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

包号	品目号	标的名称	数量	是否接受进口产品
1	1-1	配电室运维服务	1项	否

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1、采购项目（标的）实施的时间：签到合格后1年。
- 2、采购项目（标的）实施的地点：北京急救中心指定的地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务期限要求

服务期：签到合格后 1 年。

五、采购标的的验收标准：

1. 采购人按照采购需求及采购合同进行验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、岗位要求：电工岗位人员必须持有北京市应急管理局颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》，且同时满足高压电工作业（运行）和低压电工作业（运行）要求，高压变配电室值班工作经验（5 年以上），需具有进行倒闸操作工作经验；岗位年龄要求 30-50 岁，上岗前须经北京急救中心后勤保卫科专业人员进行证件查验且业务考核并合格。

（1）负责保障高压供配电设备系统的正常、连续、可靠运行；

（2）熟悉掌握高压电器工作的性能、原理、高压各开关柜的构造，作用及维护保养知识；按照甲方电气主管调度命令及工作内容，完成高、低压设备的倒闸操作工作。

（3）负责高压电力系统重要指标的监控、跟踪，保证系统的稳定、高效运行，系统运行突发事件快速响应处理；高压配电室巡视范围：高压电缆进线至低压配电柜负荷开关电源侧，北京急救中心产权高压电缆、设备（配电室内）要每年检测一次。

（4）高压值班期间，按要求定期检查系统，并做好相应参数指标的记录，认真履行交接班工作；

（5）负责所辖高压配电室电器设备的运行维护。

（6）负责中心低压电器设备的运行维护。

（7）24 小时双人在岗值班（无节假日）。搞好室内配电室环境卫生、电气设备的日常清洁工作，做好配电室的防火、防小动物、防盗、防安全隐患工作。

（8）由电工班长对该岗位进行月度工作考核、季度工作考核、年度工作考核，该岗位应通过考核并合格后方可继续工作。

2、岗位分布：2 个高压值班岗位，2 个低压值班岗位，1 个组长岗位。高低压值班岗位均为 24 小时双人在岗。电器设备维修时应遵守《电工安全技术操作规程》

中要求应由 1 人操作 1 人监护。

3、电工岗位工作人员须经北京急救中心专人考核，经考核合格后方可上岗。电工岗位服务供应商如调换工作人员，需以书面形式经北京急救中心同意，北京急救中心有权要求服务供应商对电工岗位所有人员进行调换。

4、高低压值班人员应服从北京急救中心的各项管理制度，且遇北京急救中心应急情况、特殊需要时要积极配合工作。北京急救中心参与救灾、大型救护保障、演习演练、传染病防控等特殊事项时应保障及时补充人员。